

DECLARATION DE CONFORMITE C.E.**Référence :** 53931**Produit :** Armoire maçon IP44**Fabricant :** BALS France

23 Chemin des Mazes – ZAC des hauteurs du Loing 77140 Nemours

Descriptif : Armoire métallique 1045x500x479 équipé de :

1 Disjoncteur différentiel 4P 125A 30mA C en tête

1 Arrêt d'urgence sur bobine MX

3 PC 3P+N+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 3 Disjoncteurs DT40 3P+N 32A C

1 PC 3P+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 1 Disjoncteur 3P 32A C

2 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 – 2 Disjoncteurs PH/N 16A C

1 Départ grue sur borne 5G10² - 1 Disjoncteur 4P 63A D**Conformité :** Ce produit est conforme à sa norme de construction,

A savoir : NF EN 60439-1 et NF EN 60439-4 + amendements A1 (1996) et A2 (2000)

Et permet ainsi de réaliser des installations conformes au Décret du 14/11/1988 et au code du travail R 4215-3 à R 4215-17 sur la protection des travailleurs contre les courants électriques.

Ce certificat est délivré dans le cadre de la directive basse tension 2006/95/CE et de la norme européenne EN 17050-1.

Le câblage respecte les règles de la NF 60 439-1 sur les sections des conducteurs, sertissage des câbles par embout.

Nemours, le 01/01/2019

Jacques BABISE

Technico-commercial



BALS France SA
ZAC des Hauteurs du Loing
23 Chemin des Mazes
77140 NEMOURS
Tél : 01 64 78 60 80
info@bals-france.fr - www.bals-france.fr
SIRET : 398 132 274 00034