

DECLARATION DE CONFORMITE C.E.

Référence : 53929

Produit : Armoire maçon IP44

Fabricant : BALS France S.A.
23 Chemin des Mazes – ZAC des hauteurs du Loing 77140 Nemours

Descriptif : Armoire métallique 1045x500x479 équipé de :

- 1 Disjoncteur 4P 63A C et 1 Inter-différentiel 4x63A 30mA AC en tête
- 1 Arrêt d'urgence sur bobine MX
- 2 PC 3P+N+T 32A 400V – NF EN 60309-1 et 2 – 2 Disjoncteurs 4P 32A C
- 1 PC 3P+T 16A 400V – NF EN 60309-1 et 2 – 1 Disjoncteur 3P 16A C
- 3 PC 2P+T 10/16A 230V NF – NF 61314 – 3 Disjoncteurs 2P 16A C

Conformité : Ce produit est conforme à sa norme de construction,

A savoir : NF EN 60439-1 et NF EN 60439-4 + amendements A1 (1996) et A2 (2000)

Et permet ainsi de réaliser des installations conformes au Décret du 14/11/1988 et au code du travail R 4215-3 à R 4215-17 sur la protection des travailleurs contre les courants électriques.

Ce certificat est délivré dans le cadre de la directive basse tension 2006/95/CE et de la norme européenne EN 17050-1.

Le câblage respecte les règles de la NF 60 439-1 sur les sections des conducteurs, sertissage des câbles par embout.

Nemours, le 01/01/2019

Jacques BABISE

Technico-commercial

