

## DECLARATION DE CONFORMITE C.E.

**Référence :** 510131

**Produit :** Coffret d'étage monté-câblé IP44

**Fabricant :** BALS France

23 Chemin des Mazes – ZAC des hauteurs du Loing 77140 Nemours

**Descriptif :** Coffret polyéthylène avec poignée dim. 390x230mm équipé de :

1 Inter-différentiel 4x63A 30mA en tête

1 Arrêt d'urgence sur bobine MX

2 PC 3P+T 32A 400V - NF EN 60309-1 et 2 – 2 Disjoncteurs 3P 32A C

2 PC 2P+T 10/16A 230V NF - NF C 61314 – 1 Disjoncteurs PH/N 16A C

**Conformité :** Ce produit est conforme à sa norme de construction,

A savoir : NF EN 60439-1 et NF EN 60439-4 + amendements A1 (1996) et A2 (2000)

Et permet ainsi de réaliser des installations conformes au Décret du 14/11/1988 et au code du travail R 4215-3 à R 4215-17 sur la protection des travailleurs contre les courants électriques.

Ce certificat est délivré dans le cadre de la directive basse tension 2006/95/CE et de la norme européenne EN 17050-1.

Le câblage respecte les règles de la NF 60 439-1 sur les sections des conducteurs, sertissage des câbles par embout.

Nemours, le 01/01/2019

Jacques BABISE

Technico-commercial

**BALS France SA**  
ZAC des Hauteurs du Loing  
23 Chemin des Mazes  
77140 NEMOURS  
Tél : 01 64 78 60 80  
info@bals-france.fr - www.bals-france.fr  
SIRET : 398 132 274 00034